



Beschlussvorlage (Nr. 2019-0077)

Beratungsfolge	Art	Termin
Gemeinderat	öffentlich	20.05.2019

TOP:

Hallenbad, Erneuerung Lüftungsanlage (Menerga) -Vergabe der Lüftungsanlagen DIN 18379

Beschlussvorschlag:

Der Gemeinderat stimmt der Beauftragung zur Erneuerung der Lüftungsanlage durch die Firma Maier GmbH aus Hockenheim zum Angebotspreis von € 110.011,32 zu.

Sachverhalt:

Das derzeit im Untergeschoss eingebaute Lüftungsgerät für das Hallenbad ist nun mehr seit 28 Jahren in Betrieb (Bj. 1991), und nicht mehr auf dem Stand der Technik (keine EC-Ventilatoren, veraltete Regelung usw.).

Genauso lange läuft nun auch schon die eingebaute Kompressoranlage für die Wärmerückgewinnung, deren Kältemittel Arcton R22 heute nicht mehr zugelassen ist. Beim nächsten Defekt der Anlage darf dieses Kältemittel nicht mehr nachgefüllt werden; weshalb die Betriebssicherheit daher nicht mehr gegeben bzw. bei Ausfall der Anlage keine Reparatur mehr möglich ist.

Ein Austausch des kompletten Lüftungsgeräts wird daher empfohlen.

Das Gewerk wurde nach den Bestimmungen der VOB beschränkt ausgeschrieben. Die Ausschreibungsunterlagen wurden vier Fachfirmen zugesandt.

Zum Submissionstermin am 29.04.2019 lagen von drei Firmen fünf Angebote vor mit nachfolgenden geprüften Angebotssummen (brutto) vor:

1.	Fa. Maier GmbH aus Hockenheim, Hauptangebot	159.005,94 €
	Fa. Maier GmbH aus Hockenheim, Nebenangebot	110.011,32 €
2.	Bieter 2 Hauptangebot	234.100,91 €
	Bieter 2 Nebenangebot	128.641,02 €
3.	Bieter 3	193.088,59 €

Die **Firma Maier** hat das annehmbarste Hauptangebot eingereicht und ist auch mit ihrem Nebenangebot preiswertester Bieter.

Die Firma war bereits mehrfach für die Gemeinde tätig und ist sicherlich in der Lage, die geforderten Arbeiten fach- und termingerecht auszuführen.

Zum Nebenangebot Firma Maier (Fabrikat Hansa) :

Das im Nebenangebot beschriebene Gerät arbeitet nicht mit der gleichen Energieeffizienz wie das ausgeschriebene Produkt. Im Vergleich zu den 49.000,00 € Minderkosten ist dies zu vernachlässigen.

Die geforderte Aufgabe, Be- und Entlüftung, sowie Entfeuchtung des Hallenbads einschl. hochwirksamer Wärmerückgewinnung, wird ausreichend erfüllt. Das Gerät ist deutlich günstiger als das Produkt aus dem Hauptangebot. Der Hersteller hat auf Anfrage nochmals bestätigt, dass für das alternative Gerät die Aufstellfläche, die Anschlüsse und der komplette Transportweg überprüft wurden. Sonderanschlüsse (nach oben) am Gerät und die geteilte Ausführung für den Transport gehen alle auf Kosten der Herstellerfirma.

Firma Maier hat auch nochmals bestätigt, dass die Ausführungsfristen eingehalten werden und dass für die Arbeiten ausreichende Personalkapazitäten zur Verfügung stehen.

Wir schlagen daher vor, Firma Maier den Zuschlag auf das Nebenangebot zu erteilen.

Im Haushaltplan 2019 stehen die Finanzmittel für die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verfügung.

Der Bürgermeister:

Beratungsergebnisse

Einstimmig	Stimmenmehrheit	Anzahl ja	Anzahl nein	Anzahl Enthaltungen	Abweichender Beschluss